

Délégation Territoriale de HAUTE MARNE

Service Santé environnement

Courriel: ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 25 35 07 16

Fax : 03 25 35 07 25

Destinataire(s) :

MAIRIE DE LOUDEMONT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

LOUDEMONT

Commune de : LOUDEMONT

Prélèvement et mesures de terrain du **17/04/2018 à 10h00** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DE ROUEN, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : STATION DE LOUDEMONT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DE LOUDEMONT - STATION DE LOUDEMONT

Code point de surveillance : 0000001006 Code installation : 000919 Type d'analyse : P1+P2

Code Sise analyse : 00060208 Référence laboratoire : 820657-001 Numéro de prélèvement : 05200060220

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05200060220 - page : 1)

Le lundi 07 mai 2018

Pour le Directeur Général et par délégation,
Le Délégué Territorial,



Damien REAL

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	10,9	°C				25,0
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,6	unité pH			6,5	9,0
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,80	mg/LCl ₂				
Chlore total	0,85	mg/LCl ₂				
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
<i>Bactériologie</i>						
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,10	NFU				2,0
Calcium	101,77	mg/L				
Chlorures	7,3	mg/L				250
Conductivité à 25°C	590	µS/cm			200	1100
Magnésium	12,58	mg/L				
Potassium	1,5	mg/L				
Sulfates	19,6	mg/L				250
Sodium	4,3	mg/L				200
Silicates (en mg/L de SiO ₂)	6,02	mg/L				
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,5	unité pH			6,5	9,0
Hydrogénocarbonates	338	mg/L				
Titre alcalimétrique complet	27,7	°f				
Titre hydrotimétrique	34,8	°f				
Essai marbre TAC	21,0	°f				
Essai marbre pH	7,20	unité pH				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
Carbone organique total	0,61	mg/L C				2
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium (en NH ₄)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrates (en NO ₃)	23,0	mg/L		50,0		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,5		
Orthophosphates (en PO ₄)	0,084	mg/L				
<i>Fer et manganèse</i>						
Manganèse total	<1	µg/l				50
Fer total	<10	µg/l				200

<i>Oligo-éléments et micropolluants minéraux</i>						
Fluorures mg/L	0,13	mg/L		1,5		
Sélénium	<5	µg/l		10,0		
Arsenic	<5	µg/l		10,0		
Bore mg/L	0,016	mg/L		1,0		
Aluminium total µg/l	<5	µg/l				200
Baryum	0,015	mg/L				0,7
Cyanures totaux	<10	µg/l CN		50,0		
Mercure	<0,20	µg/l		1,0		
<i>Sous produits de la désinfection</i>						
Bromoforme	<1,0	µg/l		100		
Chlorodibromométhane	<1,0	µg/l		100		
Chloroforme	0,60	µg/l		100		
Dichloromonobromométhane	<1,0	µg/l		100		
Trihalométhanes (4 substances)	0,60	µg/l		100		
Bromates	<5,00	µg/l		10		
<i>Divers micropolluants organiques</i>						
Acrylamide	<0,1	µg/l		0		
Epichlorohydrine	<0,1	µg/l		0		
<i>Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques</i>						
Anthraquinone (HAP)	<0,050	µg/l				
<i>Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils</i>						
Trichloroéthylène	<0,50	µg/l		10,0		
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/l		10,0		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,50	µg/l		10,0		
Benzène	<1,0	µg/l		1,0		
Chlorure de vinyl monomère	<0,50	µg/l		0,5		
Dichloroéthane-1,2	<1,0	µg/l		3,0		
<i>Plastifiants</i>						
PCB 101	<0,005	µg/l				
PCB 105	<0,005	µg/l				
PCB 114	<0,005	µg/l				
PCB 118	<0,005	µg/l				
PCB 123	<0,005	µg/l				
PCB 126	<0,005	µg/l				
PCB 138	<0,005	µg/l				
PCB 153	<0,005	µg/l				
PCB 156	<0,005	µg/l				
PCB 157	<0,005	µg/l				
PCB 167	<0,005	µg/l				
PCB 169	<0,005	µg/l				
PCB 180	<0,005	µg/l				
PCB 189	<0,005	µg/l				
PCB 28	<0,005	µg/l				
PCB 52	<0,005	µg/l				
PCB 77	<0,005	µg/l				
PCB 81	<0,005	µg/l				
Phosphate de tributyle	<0,020	µg/l				
<i>Chlorobenzènes</i>						
Pentachlorobenzène	<0,005	µg/l				

Pesticides triazines et métabolites

Atrazine	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/l		0,10		
Simazine	<0,020	µg/l		0,10		
Terbuthylazin	<0,020	µg/l		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,020	µg/l		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/l		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/l		0,10		
Terbuméton-déséthyl	<0,020	µg/l		0,10		
Cybutryne	<0,020	µg/l		0,10		
Métamitron	<0,020	µg/l		0,10		
Métribuzine	<0,020	µg/l		0,10		
Terbutryne	<0,020	µg/l		0,10		
Flufenacet	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/l		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/l		0,10		
Simazine hydroxy	<0,020	µg/l		0,10		
Améthryne	<0,020	µg/l		0,10		
Atraton	<0,020	µg/l		0,10		
Aziprotryne	<0,020	µg/l		0,10		
Cyanazine	<0,020	µg/l		0,10		
Cyromazine	<0,020	µg/l		0,10		
Desmétryne	<0,020	µg/l		0,10		
Hexazinone	<0,020	µg/l		0,10		
Isomethiozin	<0,020	µg/l		0,10		
Prométhrine	<0,020	µg/l		0,10		
Prométon	<0,020	µg/l		0,10		
Propazine	<0,020	µg/l		0,10		
Secbuméton	<0,020	µg/l		0,10		
Sébuthylazine	<0,020	µg/l		0,10		
Terbuméton	<0,020	µg/l		0,10		

Pesticides urées substituées

Linuron	<0,020	µg/l		0,10	
Diuron	<0,020	µg/l		0,10	
Chlortoluron	<0,020	µg/l		0,10	
Isoproturon	<0,020	µg/l		0,10	
Ethidimuron	<0,020	µg/l		0,10	
Fluométuron	<0,020	µg/l		0,10	
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020	µg/l		0,10	
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020	µg/l		0,10	
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,020	µg/l		0,10	
Buturon	<0,020	µg/l		0,10	
Chloroxuron	<0,020	µg/l		0,10	
Chlorsulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Cycluron	<0,020	µg/l		0,10	
Desméthylisoproturon	<0,020	µg/l		0,10	
Diflubenzuron	<0,020	µg/l		0,10	
Flufénoxuron	<0,020	µg/l		0,10	
Fénuron	<0,020	µg/l		0,10	
Hexaflumuron	<0,100	µg/l		0,10	
Iodosulfuron-méthyl-sodium	<0,020	µg/l		0,10	
Isonoruron	<0,020	µg/l		0,10	
Monolinuron	<0,020	µg/l		0,10	
Monuron	<0,020	µg/l		0,10	
Métabenzthiazuron	<0,020	µg/l		0,10	
Métobromuron	<0,020	µg/l		0,10	
Métoxuron	<0,020	µg/l		0,10	
Néburon	<0,020	µg/l		0,10	
Siduron	<0,020	µg/l		0,10	
Thiazfluron	<0,020	µg/l		0,10	
Thébutiuron	<0,020	µg/l		0,10	
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/l		0,10	

Pesticides sulfonyles

Flazasulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/l		0,10	
Amidosulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Bensulfuron-méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Cinosulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Ethoxysulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,020	µg/l		0,10	
Foramsulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Mésosulfuron-méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Nicosulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Primisulfuron méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Prosulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Rimsulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Sulfosulfuron	<0,020	µg/l		0,10	
Thifensulfuron méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Trflusulfuron-méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Triasulfuron	<0,020	µg/l		0,10	

Pesticides organochlorés

DDD-2,4'	<0,010	µg/l		0,10		
DDD-4,4'	<0,002	µg/l		0,10		
DDE-2,4'	<0,010	µg/l		0,10		
DDE-4,4'	<0,002	µg/l		0,10		
DDT-2,4'	<0,002	µg/l		0,10		
DDT-4,4'	<0,002	µg/l		0,10		
Aldrine	<0,002	µg/l		0,03		
Dieldrine	<0,002	µg/l		0,03		
Heptachlore	<0,010	µg/l		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,010	µg/l		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,010	µg/l		0,03		
Chlordane alpha	<0,010	µg/l		0,10		
Chlordane gamma	<0,010	µg/l		0,10		
Dimétachlore	<0,020	µg/l		0,10		
Endosulfan alpha	<0,020	µg/l		0,10		
Endosulfan béta	<0,020	µg/l		0,10		
Endosulfan sulfate	<0,010	µg/l		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/l		0,10		
Endrine	<0,002	µg/l		0,10		
HCH alpha	<0,010	µg/l		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/l		0,10		
HCH béta	<0,010	µg/l		0,10		
HCH delta	<0,010	µg/l		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,010	µg/l		0,10		
Hexachlorobenzène	<0,002	µg/l		0,10		
Hexachlorobutadiène	<0,010	µg/l		0,10		
Isodrine	<0,002	µg/l		0,10		
Méthoxychlore	<0,010	µg/l		0,10		
Quintozène	<0,010	µg/l		0,10		

Pesticides organophosphorés

Chlorpyriphos éthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Dichlorvos	<0,020	µg/l		0,10	
Anilophos	<0,020	µg/l		0,10	
Azamétiphos	<0,020	µg/l		0,10	
Azinphos méthyl	<0,10	µg/l		0,10	
Azinphos éthyl	<0,10	µg/l		0,10	
Bensulide	<0,020	µg/l		0,10	
Cadusafos	<0,020	µg/l		0,10	
Chlorfenvinphos	<0,020	µg/l		0,10	
Chlorpyriphos méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Coumaphos	<0,020	µg/l		0,10	
Deméton S méthyl sulfoné	<0,020	µg/l		0,10	
Diazinon	<0,020	µg/l		0,10	
Dicrotophos	<0,020	µg/l		0,10	
Diméthoate	<0,020	µg/l		0,10	
Disyston	<0,050	µg/l		0,10	
Déméton-O	<0,020	µg/l		0,10	
Ethoprophos	<0,020	µg/l		0,10	
Etrimfos	<0,020	µg/l		0,10	
Fenthion	<0,020	µg/l		0,10	
Hepténophos	<0,020	µg/l		0,10	
Isocarbophos	<0,020	µg/l		0,10	
Isofenvos	<0,10	µg/l		0,10	
Malathion	<0,020	µg/l		0,10	
Méthidathion	<0,020	µg/l		0,10	
Mévinphos	<0,020	µg/l		0,10	
Phorate	<0,020	µg/l		0,10	
Phorate Sulfone	<0,020	µg/l		0,10	
Phosalone	<0,020	µg/l		0,10	
Phosphamidon	<0,020	µg/l		0,10	
Phoxime	<0,020	µg/l		0,10	
Piperophos	<0,020	µg/l		0,10	
Profénofos	<0,020	µg/l		0,10	
Propétamphos	<0,050	µg/l		0,10	
Pyrazophos	<0,020	µg/l		0,10	
Pyridaphenthion	<0,020	µg/l		0,10	
Pyrimiphos méthyl	<0,020	µg/l		0,10	
Quinalphos	<0,020	µg/l		0,10	
Sulfotepp	<0,020	µg/l		0,10	
Thiométon	<0,050	µg/l		0,10	
Triazophos	<0,020	µg/l		0,10	
Tétrachlorvinphos	<0,020	µg/l		0,10	

<i>Pesticides triazoles</i>					
Cyproconazol	<0,020	µg/l		0, 10	
Epoxyconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Tébuconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Aminotriazole	<0,10	µg/l		0, 10	
Azaconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Bitertanol	<0,020	µg/l		0, 10	
Bromuconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Difénoconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Diniconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Fenbuconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Florasulam	<0,020	µg/l		0, 10	
Fludioxonil	<0,020	µg/l		0, 10	
Flusilazol	<0,020	µg/l		0, 10	
Flutriafol	<0,020	µg/l		0, 10	
Hexaconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Hymexazol	<0,100	µg/l		0, 10	
Metconazol	<0,020	µg/l		0, 10	
Myclobutanil	<0,020	µg/l		0, 10	
Penconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Propiconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Prothioconazole	<0,050	µg/l		0, 10	
Triadimenol	<0,020	µg/l		0, 10	
Triadiméfon	<0,020	µg/l		0, 10	
Triticonazole	<0,020	µg/l		0, 10	
<i>Pesticides Amides, Acétamides...</i>					
Acétochlore	<0,020	µg/l		0, 10	
Cymoxanil	<0,10	µg/l		0, 10	
Métazachlore	<0,020	µg/l		0, 10	
Métolachlore	<0,020	µg/l		0, 10	
Alachlore	<0,020	µg/l		0, 10	
Boscalid	<0,020	µg/l		0, 10	
Carpropamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Cyazofamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Dichlofluanide	<0,010	µg/l		0, 10	
Diméthénamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Diphenamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Fenhexamid	<0,020	µg/l		0, 10	
Isocarbamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Isoxaben	<0,020	µg/l		0, 10	
Mépronil	<0,020	µg/l		0, 10	
Napropamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Oryzalin	<0,050	µg/l		0, 10	
Propachlore	<0,020	µg/l		0, 10	
Propyzamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Pyracarbolid	<0,020	µg/l		0, 10	
Tébutam	<0,020	µg/l		0, 10	
Zoxamide	<0,020	µg/l		0, 10	

<i>Pesticides carbamates</i>					
Carbendazime	<0,020	µg/l		0, 10	
Carbétamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Prosulfocarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Aldicarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/l		0, 10	
Aldicarbe sulfoxyde	<0,050	µg/l		0, 10	
Asulame	<0,020	µg/l		0, 10	
Bendiocarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Benomyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Butilate	<0,020	µg/l		0, 10	
Butocarboxim	<0,020	µg/l		0, 10	
Carbaryl	<0,020	µg/l		0, 10	
Carbofuran	<0,020	µg/l		0, 10	
Chlorprophame	<0,10	µg/l		0, 10	
Cycloate	<0,020	µg/l		0, 10	
Diallate	<0,020	µg/l		0, 10	
Diethofencarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
EPTC	<0,020	µg/l		0, 10	
Ethiophencarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Fenoxycarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Hydroxycarbofuran-3	<0,020	µg/l		0, 10	
Iprovalicarb	<0,020	µg/l		0, 10	
Isoprocarb	<0,020	µg/l		0, 10	
Molinate	<0,020	µg/l		0, 10	
Méthiocarb	<0,020	µg/l		0, 10	
Méthomyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Oxamyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Propoxur	<0,020	µg/l		0, 10	
Pyrimicarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Thiodicarbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Thiophanate méthyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Tiocarbazil	<0,020	µg/l		0, 10	
Triallate	<0,020	µg/l		0, 10	
<i>Pesticides Nitrophénols et alcools</i>					
Dicamba	<0,10	µg/l		0, 10	
Dinoterbe	<0,020	µg/l		0, 10	
Imazaméthabenz	<0,020	µg/l		0, 10	
Pentachlorophénol	<0,020	µg/l		0, 10	
Bromoxynil	<0,020	µg/l		0, 10	
Dinitrocrésol	<0,020	µg/l		0, 10	
Dinoseb	<0,020	µg/l		0, 10	
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020	µg/l		0, 10	
loxynil	<0,020	µg/l		0, 10	
<i>Pesticides Aryloxyacides</i>					
2,4-D	<0,020	µg/l		0, 10	
2,4-MCPA	<0,020	µg/l		0, 10	
Mécoprop	<0,020	µg/l		0, 10	
2,4,5-T	<0,020	µg/l		0, 10	
2,4-DB	<0,050	µg/l		0, 10	
2,4-MCPB	<0,10	µg/l		0, 10	
Clodinafop-propargyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Dichlorprop	<0,020	µg/l		0, 10	
Fenoxaprop-p-ethyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Haloxfop	<0,020	µg/l		0, 10	
Haloxfop-méthyl (R)	<0,020	µg/l		0, 10	
Mecoprop-1-octyl ester	<0,010	µg/l		0, 10	
Propaquizafop	<0,020	µg/l		0, 10	
Quizalofop	<0,020	µg/l		0, 10	
Triclopyr	<0,10	µg/l		0, 10	

Pesticides pyréthrinoïdes

Cyperméthrine	<0,10	µg/l		0,10		
Acrinathrine	<0,020	µg/l		0,10		
Alphaméthrine	<0,10	µg/l		0,10		
Cyfluthrine	<0,10	µg/l		0,10		
Deltaméthrine	<0,020	µg/l		0,10		
Fenpropathrine	<0,020	µg/l		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,010	µg/l		0,10		
Permethrine	<0,10	µg/l		0,10		
Piperonil butoxide	<0,020	µg/l		0,10		
Tefluthrine	<0,020	µg/l		0,10		

Pesticides strobilurines

Azoxystrobine	<0,020	µg/l		0,10		
Picoxystrobine	<0,020	µg/l		0,10		
Pyraclostrobin	<0,020	µg/l		0,10		
Trifloxystrobine	<0,020	µg/l		0,10		

Pesticides tricétones

Sulcotrione	<0,020	µg/l		0,10		
Mésotrione	<0,020	µg/l		0,10		

Pesticides Divers					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020	µg/l		0, 10	
Glyphosate	<0,10	µg/l		0, 10	
AMPA	<0,10	µg/l		0, 10	
Aclonifen	<0,020	µg/l		0, 10	
Bentazone	<0,020	µg/l		0, 10	
Bifenox	<0,010	µg/l		0, 10	
Bromacil	<0,020	µg/l		0, 10	
Bémalaxyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Chloridazone	<0,020	µg/l		0, 10	
Clopyralid	<0,020	µg/l		0, 10	
Cyprodinil	<0,020	µg/l		0, 10	
Dicofol	<0,050	µg/l		0, 10	
Diflufénicanil	<0,020	µg/l		0, 10	
Ethofumésate	<0,020	µg/l		0, 10	
Fenpropidin	<0,020	µg/l		0, 10	
Lenacile	<0,020	µg/l		0, 10	
Métalaxyle	<0,020	µg/l		0, 10	
Métaldéhyde	<0,100	µg/l		0, 10	
Norflurazon	<0,020	µg/l		0, 10	
Oxadixyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Pendiméthaline	<0,020	µg/l		0, 10	
Prochloraze	<0,020	µg/l		0, 10	
Propanil	<0,020	µg/l		0, 10	
Pyriméthanil	<0,020	µg/l		0, 10	
Quimerac	<0,020	µg/l		0, 10	
Quinoxyfen	<0,050	µg/l		0, 10	
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/l		0, 50	
Acide Hydroxybenzoïque	<0,100	µg/l		0, 10	
Acétamiprid	<0,020	µg/l		0, 10	
Benfluraline	<0,010	µg/l		0, 10	
Benoxacor	<0,020	µg/l		0, 10	
Benzidine	<0,020	µg/l		0, 10	
Bixafen	<0,020	µg/l		0, 10	
Bromadiolone	<0,020	µg/l		0, 10	
Bupirimate	<0,020	µg/l		0, 10	
Butraline	<0,020	µg/l		0, 10	
Captane	<0,050	µg/l		0, 10	
Chlorbromuron	<0,020	µg/l		0, 10	
Chlorfluazuron	<0,050	µg/l		0, 10	
Chlormequat	<0,100	µg/l		0, 10	
Chlorure de choline	<0,050	µg/l		0, 10	
Clomazone	<0,020	µg/l		0, 10	
Daminozide	<0,10	µg/l		0, 10	
Desmethylnorflurazon	<0,020	µg/l		0, 10	
Dichlobénil	<0,010	µg/l		0, 10	
Diméfuron	<0,020	µg/l		0, 10	
Diméthomorphe	<0,020	µg/l		0, 10	
Dinocap	<0,100	µg/l		0, 10	
Diphenylamine	<0,020	µg/l		0, 10	
Diquat	<0,050	µg/l		0, 10	
Fenpropimorphe	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluazifop-P-butyl	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluquinconazole	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluridone	<0,020	µg/l		0, 10	
Flurochloridone	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluroxypir	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluroxypir-meptyl	<0,10	µg/l		0, 10	
Flurtamone	<0,020	µg/l		0, 10	
Flutolanil	<0,020	µg/l		0, 10	
Fluxapyroxad	<0,020	µg/l		0, 10	
Fomesafen	<0,050	µg/l		0, 10	

<i>Pesticides Divers</i>						
Fosetyl-aluminium	<0,100	µg/l		0,10		
Glufosinate-ammonium	<0,10	µg/l		0,10		
Hexachloropentadiène	<0,010	µg/l		0,10		
Hexythiazox	<0,020	µg/l		0,10		
Hydrazide maleïque	<0,100	µg/l		0,10		
Imazalile	<0,020	µg/l		0,10		
Imazamox	<0,020	µg/l		0,10		
Imidaclopride	<0,020	µg/l		0,10		
Imizaquine	<0,020	µg/l		0,10		
Iprodione	<0,100	µg/l		0,10		
Isoprothiolane	<0,020	µg/l		0,10		
Isoxaflutole	<0,020	µg/l		0,10		
Lufénuron	<0,100	µg/l		0,10		
Mefenpyr diethyl	<0,020	µg/l		0,10		
Metrafenone	<0,020	µg/l		0,10		
Mépanipirim	<0,020	µg/l		0,10		
Métosulam	<0,020	µg/l		0,10		
Naptalame	<0,020	µg/l		0,10		
Nuarimol	<0,020	µg/l		0,10		
Ofurace	<0,020	µg/l		0,10		
Oxyfluorfone	<0,020	µg/l		0,10		
Paclobutrazole	<0,020	µg/l		0,10		
Pencycuron	<0,020	µg/l		0,10		
Piclorame	<0,020	µg/L		0,10		
Propoxycarbazone-sodium	<0,020	µg/l		0,10		
Pymétroline	<0,020	µg/l		0,10		
Pyridabène	<0,020	µg/l		0,10		
Pyridate	<0,020	µg/l		0,10		
Pyrifénox	<0,020	µg/l		0,10		
Pyriproxyfen	<0,020	µg/l		0,10		
Pyroquilon	<0,020	µg/l		0,10		
Quizalofop-p-éthyl	<0,020	µg/l		0,10		
Roténone	<0,020	µg/l		0,10		
Spiroxamine	<0,020	µg/l		0,10		
Teflubenzuron	<0,020	µg/l		0,10		
Tetradifon	<0,010	µg/l		0,10		
Thiabendazole	<0,020	µg/l		0,10		
Thiaclopride	<0,020	µg/l		0,10		
Thiamethoxam	<0,020	µg/l		0,10		
Triflumuron	<0,020	µg/l		0,10		
Trifluraline	<0,010	µg/l		0,10		
Tébufenpyrad	<0,020	µg/l		0,10		
Tétraconazole	<0,020	µg/l		0,10		
Vinchlozoline	<0,010	µg/l		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,020	µg/l		0,10		
<i>Paramètres liés à la radioactivité</i>						
Activité Tritium (3H)	<10	Bq/l				100,0
Activité alpha globale en Bq/L	<0,04	Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,04	Bq/l				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1